

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы городского округа -
руководителя Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара
Гриднева И.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Учреждения
Директор

Федорова Ю.В.

" 01 " 04 2022 г. (подпись)

" 01 " 04 2022 г. (подпись)



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

приоритетного объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Волжанка» (МАУ г.о. Самара «Волжанка»).

1.2. Адрес объекта: 443011, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 251, корпус 8.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2 532,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да): 7 477,00 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1976 г., год последнего капитального ремонта, (реконструкции): 2020г. (Капитальный ремонт спальных комнат).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

-текущего:

1. Текущий ремонт изолятора (2024),
2. Текущий ремонт коридора и холла 1 этажа (2023).

-капитального:

1. Капитальный ремонт 8 жилых комнат (2023),
2. Капитальный ремонт учебно-игровой комнаты – помещения для занятий ЛФК (2023),
3. Капитальный ремонт (устройство) запасного пожарного выхода №2 с лестничной клетки (2023),
4. Капитальный ремонт системы дымоудаления (2023),
5. Замена спортивного покрытия Мастерфайбер спортивной площадки (2023),
6. Устройство асфальтовых дорожек (2023),
7. Капитальный ремонт и замена системы АПС (2022),
8. Реконструкция здания с устройством многофункционального актового зала на 140 посадочных мест (2022-2023),
9. Капитальный ремонт кабинета физиотерапии (2024),

1.1. Сведения об организации, осуществляющей деятельность на объекте

1.1.1. Название организации (учреждения) (полное и краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Волжанка» (МАУ г.о. Самара «Волжанка»).

1.1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 443011, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 251, корпус 8.

1.1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление,

1.1.4. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная собственность,

1.1.5. Вышестоящая организация (наименование): Департамент опеки и попечительства Администрации г.о. Самара,

1.1.6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 44.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: санаторно-курортные услуги, круглогодичный детский оздоровительный лагерь.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: санаторно-курортные услуги, оздоровление, образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 6-18 лет, в том числе с ОВЗ, взрослые, в том числе с ОВЗ.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 200 человек.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальных программ реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом :
- Остановка общественного транспорта «МТЛ-Арена»** (286 м через пешеходный переход):
Автобус: 35,
Маршрутное такси: 89
 - Остановка общественного транспорта «Комплекс профилакториев»** (353 м)
Автобус: 35,61,
Маршрутное такси: 89
 - Остановка общественного транспорта «ДК Современник»** (652 м)
Автобус: 35,61,50
Маршрутное такси: 21м, 261,297,89,429
 - Остановка общественного транспорта «Советской Армии»** (601 м)
Трамвай:
5,20,22, 20к
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрен.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 286 м (Остановка «МТЛ Арена»).
 - 3.2.2. время движения (пешком) 8,5 мин.
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути –да.
 - 3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) – регулируемый перекресток ул. Сов. Армии/ Ново-Садовая, оборудован светофором с таймером, звуковой сигнализацией.
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): выполнена автомобильная разметка дорог общего пользования. Акустическая, визуальная информация отсутствует, тактильные полосы –имеются вдоль ул. Ново-Садовой.
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: имеются перепады высот, межтротуарные бордюры (высотой до 15 см.). Данные перепады не оборудованы для инвалидов, передвигающихся на колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А" - полная доступность, "Б" - доступность зоны оказания услуг, "ДУ" - доступно условно, "ВНД" - недоступно.

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): -жилые комнаты, столовая, актовый зал, медицинские кабинеты.	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, У, О), ДУ (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

<***> Указывается один из вариантов: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Формы инвалидности: К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата С - инвалиды с нарушениями зрения Г - инвалиды с нарушениями слуха У - инвалиды с нарушениями умственного развития

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

По состоянию на сегодняшний день объект МАУ г.о.Самара «Волжанка» и его основные структурно-функциональные зоны, ДЧ-В, для большинства категорий инвалидов и маломобильных групп населения, подлежат адаптивному путем проведения капитального ремонта, реконструкции и приспособления под нужды инвалидов с учетом имеющихся организационных, технических и финансовых возможностей

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт асфальтовых дорожек, установка тактильных указателей на территории с устройством пандусов с поручнями, подъемников.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт пожарного выхода №2 с лестничной клетки
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с техническими средствами (Установка подъемного механизма в холле, пандуса)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с техническими средствами. Необходима установка тактильных указателей на территории и внутри здания, установка тактильной напольной плитки в коридорах, на лестничной клетке, холле и во входной группе.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с техническими средствами
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами. Требуется установка тактильных указателей на территории и внутри здания, установка тактильной напольной плитки в коридорах, на лестничной клетке здания, холле и во входной группе.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждаются в устройстве пандусов, системы маршрутного ориентирования, тактильных контрастных направляющих, знаков с мнемосхемами.
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с техническими средствами

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2022-2030гг., в рамках исполнения муниципальных программ, субсидий бюджета Самарской области, собственных средств.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен полностью(ДП).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с Органом защиты населения согласно СП 59.13330.2012 «ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ».

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается : не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

5.1. Паспорт сформирован на основании анкеты обследования от "01" апреля 2022 г.

Руководитель организации, осуществляющей деятельность на объекте

Директор МАУ г.о. Самара «Волжанка» Федорова /Федорова Юлия Владиславна/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. Дата заполнения "01" апреля 2022 г.

Члены рабочей группы:

Леонова М.О., помощник руководителя Леонова
(Ф.И.О.) (подпись)

Ионова А.В., зав. Хозяйством Ионова
(Ф.И.О.) (подпись)

Дата заполнения "01" апреля 2022 г.



Приложение N 1
к Паспорту доступности
МАУ г.о Самара «Волжанка»
№1 от «01» апреля 2022г.



АНКЕТА

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ N 1 от "01" апреля 2022г. ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное учреждение городского округа Самара «Волжанка»
(полное юридическое наименование объекта)

Российская Федерация, Самарская область, г.Самара, 443011, ул.Советской Армии, 251, корпус 8.

Тел.: 8(846) 928-35-54, 926-03-63, E-mail: mpzdorov@yandex.ru

Директор МАУ г.о. Самара «Волжанка»: Федорова Юлия Владиславна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя
организации, осуществляющей деятельность на объекте)

1. Наименование населенного пункта: город Самара
2. Ведомственная принадлежность: Департамент опеки, и попечительства Администрации г.о. Самара
3. Вид деятельности: организация временного проживания
(государственное (муниципальное) управление,
здравоохранение, социальное обслуживание, образование,
культурно-досуговая деятельность,
, сервисное обслуживание, транспортное
обслуживание, прочие)
4. Объем предоставляемых услуг: до 200 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
5. Размещение объекта: отдельно стоящее 4-х этажное здание, имеется подвальный этаж. Базовый материал ограждающих конструкций – кирпич, утепленный фасад – система ЛАЭС, несущих конструкций – железобетонные блоки и балки, лестницы выполнены из монолитного бетона, окна - ПВХ конструкции.
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.))
6. Количество и назначение входов:
1 этаж – 6 выходов (1 - главный),
2 этаж – 2 входа (эвакуационные),
3 этаж – 2 входа (эвакуационные),
4 этаж – 2 входа (эвакуационные).
Подвал – 3 входа (эвакуационные).
7. Год постройки: 1976г.
8. Год последнего капитального ремонта (реконструкции): 2020г. (Капитальный ремонт спальных комнат)

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		<p>-Остановка общественного транспорта «МТЛ-Арена» (286 м через пешеходный переход):</p> <p>-Остановка общественного транспорта «Комплекс профилакториев» (353 м)</p> <p>-Остановка общественного транспорта «ДК Современник» (652 м)</p> <p>-Остановка общественного транспорта «Советской Армии» (601 м)</p> <p>Трамвай: 5,20,22, 20к</p>	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		<p>-Остановка общественного транспорта «МТЛ-Арена» (286 м через пешеходный переход): Автобус: 35, Маршрутное такси: 89</p> <p>-Остановка общественного транспорта «Комплекс профилакториев» (353 м) Автобус: 35,61, Маршрутное такси: 89</p> <p>-Остановка общественного транспорта «ДК Современник» (652 м) Автобус: 35,61,50 Маршрутное такси: 21м, 261,297,89,429</p> <p>-Остановка общественного транспорта «Советской Армии» (601 м) Трамвай: 5,20,22, 20к</p>	
Наличие переходов на пути следования от остановки		Имеются 2 пешеходных перехода «зебра», регулируемые, оборудованы светофором со звуковым сигналом.	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	есть
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	нет

N помещени й по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступно сти, установле нный для инвалидо в	Фактически величина, наличие	Катего рии инвали дов <*>	Рекоме ндуемы е меропр иятия по адаптац ии при несоотв етствии нормати ву: установ ка, создани е, ремонт, замена или реконст рукция	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	> 1,2 м	1,2м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	15 см	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	15 см	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	> 0,8 м	нет	С	требует ся устанок а	
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	нет	С	требует ся устанок а	

	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	наличие	К, О, С		
1.2.	Путь к главному (специализирующему) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> 2,0 м	Более 2 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	2 м наличие	К		
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	Требуется установка	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	наличие	С		
	Места отдыха	наличие	наличие	К, О		
1.3.	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):					
	Расстояние до входа в здание	< 50 м	25м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	> 10% (не менее 1 места)	2-3	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К	Требуется установка	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	Наличие, знака нет	К	Требуется установка	
1.4.	Съезд с тротуара на проезжую часть:					
	Угол уклона	< 1:12	< 1:12	К		

	Ширина	> 1,0 м	> 1,0 м	К		
	Высота бортового камня	< 0,015 м	< 0,015 м	К		
1.5.	Открытая лестница:					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	> 1,35 м	2 м	О, С		
	Марш лестницы	3 - 12 ступеней	14 ступеней	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	наличие	О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	наличие	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Имеется ограждение	
	Расстояние между поручнями	> 1,0 м	2 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с нетравмирующим окончанием	> 0,3 м	наличие	О, С		
	- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м	0,9м	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	> 0,8 - 0,9 м	нет	С	Требуется установки	
1.6.	Пандус на рельефе:		нет		Требуется установки	
	Высота подъема одного марша	< 0,8 м	-	К		
	Уклон	< 8%	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м	-	К, О		

	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	> 0,3 м	-	К, О		
	Длина марша пандуса	< 9 м	-	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О		
	Разворотные площадки:		Нет			
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)						
2.1.	Крыльцо или входная площадка:					
	Высота площадки	м	45 см			
	Габариты площадки: ширина x глубина	> 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,5*1,85	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина x глубина	> 2,2 x 2,2 м	2,2*2,2	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Наличие	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Наличие	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1 - 2%	1,5	К, О, С		
	Навес	наличие	Наличие	К, О		

	Водоотвод	наличие	Наличие	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	> 1,0 м	> 1,0 м	К		
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
2.2.	Лестница наружная:	наличие	наличие			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С	Требуется установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	Менее 4 м	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	Требуется установка	
	- на высоте	0,85 - 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	> 0,3 м	-	О, С		
	Поручни округлого сечения	0,04 - 0,06 м	-	О, С		
2.3.	Пандус наружный:	наличие				
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м	1 м	К		
	Уклон	< 8%	< 8%	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	< 0,8 м	< 0,8 м	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		

	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К		
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- промежуточная с поворотом направления движения	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	1 м	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м	0,65	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м	0,95	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	> 0,3 м	> 0,3 м	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О		
2.4.	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	Не требуется, так как имеется пандус	
2.5.	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	Требуется установки	
2.6.	Тамбур:					
	Габариты: глубина x ширина	> 2,3 x 1,5 м при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	> 2,3 x 1,5	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	> 1,2 м	> 1,2 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	< 0,014 м	< 0,014 м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)						
3.1.	Лестница на уровень 1-го этажа:					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	С 1 стороны	О, С		
	- на высоте	0,85 - 0,95 м	0,85	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	> 0,3 м	> 0,3 м	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	наличие			
	Ширина марша	> 1,0 м	> 1,0 м	К		
	Уклон	< 8%	< 8%	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	Требуется установка	
	Разворотные площадки внизу, вверху	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	С 1 стороны	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м	0,65	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м	0,85	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	> 0,3 м	> 0,3 м	К		
3.2.	Пандус переносной	наличие	наличие	К		
3.3.	Подъемник для инвалидов:		нет		Требуется установка	
	- стационарный	наличие		К		
	- мобильный	наличие		К		

3.4.	Коридоры/холлы:					
	Ширина полосы движения	> 1,2 м	> 1,2 м	К		
	Разворотные площадки	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	Требуется приобретение	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Требуется приобретение	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	Требуется приобретение	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	Требуется приобретение	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	Требуется приобретение	
3.5.	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	> 1 на этаж	наличие	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	> 1 на этаж	наличие	К		
3.6.	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< 0,1 м	нет	С	Требуется приобретение	
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках	0,6 м	нет	С	Требуется	

	пола перед поворотом и дверями, ширина				приобретение	
3.7.	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	наличие	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	наличие	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	наличие	О		
3.8.	Пандус внутренний на этаже:		Не требуется, имеется лифт			
	Ширина марша	> 1,0 м	-	К		
	Уклон	< 8%	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м	-	О		
3.9.	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С	Требуется установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	О, С		
	Поручни непрерывные с двух	наличие	наличие	О, С		

	сторон:					
	- на высоте	0,85 - 0,95 м	0,85	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	> 0,3 м	> 0,3 м	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	Требуется установка	
3.10.	Лестница N (вкладка при наличии других лестниц)					
3.11.	Лифт пассажирский:	наличие	наличие			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	> 1,5 x 1,7 м	1,5*1,7	К		
	- ширина дверного проема	> 0,95 м	0,95	К		
	- поручни	наличие	наличие	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	наличие	Г, С		
	Знак доступности	наличие	наличие	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	наличие	К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности; обязательно для заполнения)						
4.1.	Обслуживание через окно/прилавок:		-			
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> 1,5 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2.	Обслуживание в кабинете №6:					
	Ширина проема двери в свету:	> 0,9 м	0,95	К		
	Высота порога	< 0,025 м	0,015	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	Требуется установка	

	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Требуется установка	
	- размещение на высоте	< 1,8 м	-	К		
	- высота прописных букв	> 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения - глубина	> 1,2 м	> 1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6 - 0,8 м	0,8	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3.	Обслуживание с перемещением N:					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> 1,2 м	> 1,2 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4.	Кабина индивидуального обслуживания N (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина x глубина	> 1,6 x 1,8 м	-	К		
	Место для сидения	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5.	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	> 2%	> 2%	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> 1,2 м	> 1,2 м	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	> 2	нет	Г	Требуется установка	

					индукц ионных петель	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
4.6.	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	наличие	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (при наличии для посетителей)						
5.1.	Санузел для инвалидов:	наличие	нет		Требуется организовать	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	Требуется установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	Требуется установка	
	Ширина дверного проема	> 0,9 м	> 0,9 м	К, О		
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С		
	Количество кабинок:	> 1 шт.	1	К, О		
	- ширина дверного проема	> 0,9 м	0,9	К, О		
	- габариты (минимальные глубина х ширина)	> 1,8 х 1,65 м	1,8 х 1,65 м	К		
	- опорные поручни:	наличие	наличие	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К	Требуется установка	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	Требуется установка	
	Размеры универсальной кабины	> 2,2 х 2,25 м	2,2 х 2,25 м			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	> 0,75 м	0,75 м	К		

	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	наличие	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
	Раковина с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	Требуется установка	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	> 1,30 x 0,85 м	1,30 x 0,85 м	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 - 0,85 м наличие	-	К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	< 0,4 м или вертикальной формы	-	К		
	Габариты поддона (трапа)	< 0,9 x 1,5 м	0,9 x 1,5 м	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	< 0,48 x 0,85 м	0,48 x 0,85 м	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	Требуется установка	
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	Требуется установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
6.1.	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	Требуется установка	
6.2.	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	- размещение на высоте	> 1,5 м и < 4,5 м	-	К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	> 0,075 м	-	К, О, Г, С		

	- освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
6.3.	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С	Требуется установка	
	- размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	> 0,075 м	-	К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
6.4.	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	нет	С	Требуется установка	
	- высота размещения	1,3 - 1,4 м	-	С		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
	- на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны). Текстовые средства связи, в т.ч. с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	-	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	-	С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	-	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	-	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		

7. ВЫВОДЫ

В МАУ г.о. Самара «Волжанка» требуется проведение комплекса работ по адаптации объекта:
-устройство тактильных и контрастных направляющих знаков, мнемосхем для системы маршрутного ориентирования на объекте и путях движения к нему;
-в санузлах и душевых помещениях требуется установка поручней, системы тревожно сигнализации, раковин с опорными поручнями;
-необходимо обустройство путей движения к объекту от остановок общественного транспорта;
-необходимо обеспечение техническими средствами (подъемная платформа для инвалидов, , информационное табло, текстфон и другое).

Приложение:

1). Паспорт БТИ: Технический план на 17 л.

Основные (постоянные) члены рабочей группы: Леонова М.О., помощник руководителя
(Ф.И.О.)


(подпись)

Ионова А.В., зав. Хозяйством
(Ф.И.О.)


(подпись)

Примечание:

<*> Указывается: Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.